

Deklaracja zgodności WE

Firma Grundfos oświadcza z pełną odpowiedzialnością, że produkty oznaczone GFMJD (warianty UPM2), GFMJC (warianty UPMGEO) i GFMJF (warianty UPM2K), do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującymi dyrektywami Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej:

Dyrektywa w sprawie niskich napięć (2014/35/EU)

Stosowane normy:

- EN 60335-1:2012AC:2014/A11:2014
- EN 60335-2-51:2003/A1:2008/A2:2012
- EN 62233:2008

Dyrektywa EMC (2004/30/EU)

Stosowane normy:

- EN 55014 1:2006/A1:2009/A2:2011
- EN 55014 2:2015
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013

Dyrektywa w sprawie Ekoprojektu (2009/125/EC)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 641/2009

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 622/2012

Stosowane normy:

- EN 16297-1:2012
- EN 16297-2:2012
- EN16297-3:2012

$EEI \leq 0,23$ (patrz indywidualny arkusz danych lub tabliczka znamionowa)

Punktem odniesienia dla najbardziej wydajnych pomp obiegowych jest $EEI \leq 0,20$

Ostrzeżenie

Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające odpowiedniej wiedzy ani doświadczenia pod warunkiem, że zapewniono im nadzór lub pouczono ich w zakresie użytkowania urządzenia w bezpieczny sposób i są one świadome zagrożeń z tym związanych. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

Bjerringbro, 20 kwietnia 2016 r.

Preben Jakobsen
 Technical Manager - HVAC OEM
 GRUNDFOS operations A/S
 Poul Due Jensens Vej 7
 DK-8850 Bjerringbro, Denmark

Osoba upoważniona do opracowania dokumentacji technicznej i upoważniona do podpisania deklaracji zgodności WE